

## 宮若市社会福祉センターにおける レジオネラ属菌の検出に伴う臨時休館について

宮若市社会福祉センターにおいて、令和6年8月29日（木）に浴場内水質の定期検査を実施したところ、基準値を上回るレジオネラ属菌が検出されたため、9月11日（水）より当分の間臨時休館します。

### 1 検出量（基準値 10CFU/100ml 未満）

※ 10CFU/100ml とは、100ml 中に菌単位が 10 個存在することを示す。

No.	浴場	数値結果	基準
1	大浴場	10CFU/100ml	基準値以上
2	小浴場	40CFU/100ml	基準値以上
3	多目的浴室	130CFU/100ml	基準値以上

### 2 経過

月日	経緯
8月29日（木）	大浴場・小浴場・多目的浴場の浴槽の法定水質検査を実施（年2回実施中の1回目）
9月9日（月）	検査機関より電話にて基準値超過の第一報
9月10日（火）	・嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所へ報告 ・令和6年9月11日より臨時休館決定
9月11日（水）	宮若市社会福祉センター臨時休館の周知

### 3 今後の対応

月日	経緯
9月11日（水）	・メンテナンス業者による薬剤注入ポンプの確認 ・濾過装置内の濾材交換の発注
9月16日（月）	専門業者による配管の洗浄
9月17日（火）	水質検査機関による採水

9月末頃	水質検査結果の受理
<b>※ 水質検査結果受理後、基準値以内の数値を確認し営業再開予定</b>	

#### 4 その他

宮若市社会福祉センターでは、毎日完全換水し浴槽等の清掃を実施しております。レジオネラ属菌が検出されたことにより、休館期間中に全配管及び貯水槽の消毒清掃。濾過機装置内の濾材の交換等を実施し、皆様に安心して利用していただける環境を整えてまいりますので、しばらくの間、大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を宜しくお願い致します。

なお、宮若市社会福祉センター内の会議室等につきましては、通常どおりご利用いただけます。