

# 宮若市社会福祉センター休館の延長について

令和6年10月16日（水）

宮若市社会福祉センターにおいて、令和6年8月29日（木）に浴場内水質の定期検査を実施したところ、基準値を上回るレジオネラ属菌が検出されたため、9月11日（水）より当分の間臨時休館いたしております。

現在までの経過と今後の予定についてご報告させていただきます。

## 1 検出量（基準値 10CFU/100ml 未満）

※ 10CFU/100ml とは、100ml 中に菌単位が 10 個存在することを示す。

No.	浴場	数値結果	基準
1	大浴場	10CFU/100ml	基準値以上
2	小浴場	40CFU/100ml	基準値以上
3	多目的浴室	130CFU/100ml	基準値以上

## 2 経過

月 日	経 緯
8月29日（木）	大浴場・小浴場・多目的浴場の浴槽の法定水質検査を実施（年2回実施中の1回目）
9月9日（月）	検査機関より電話にて基準値超過の第一報
9月10日（火）	・嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所へ報告 ・令和6年9月11日より臨時休館決定 ・水質検査機関による採水（井水槽）
9月11日（水）	・宮若市社会福祉センター臨時休館の周知 ・メンテナンス業者による薬剤注入ポンプの確認 ・濾過装置内の濾材交換の発注
9月16日（月）	専門業者による配管洗浄（循環配管「大浴場・小浴場」）
9月18日（水）	・水質検査機関による採水（大浴場・小浴場） ・9月10日採水分（井水槽）結果 陰性
9月26日（木）	・専門業者による配管洗浄（給水配管・井水槽）

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 9月18日採水分（大浴場・小浴場）結果 陰性</li> <li>・ 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所へ陰性の報告</li> </ul>
9月28日（土）	専門業者による井水槽清掃
9月30日（月）	水質検査機関による採水（大浴場・小浴場・多目的浴室）
10月1日（火）	濾過機内の濾材交換
10月8日（火）	9月30日採水分（大浴場・小浴場）結果 陰性
10月10日（木）	9月30日採水分（多目的浴室）結果 陽性 <span style="color: red;">(30CFU/100ml)</span>

### 3 今後の対応

上記のとおり、専門業者による配管洗浄（循環配管「大浴場・小浴場」、給水配管）を実施し、濾過機内の濾材の交換、井水槽清掃を実施しましたが、9月30日に採水しました多目的浴室の水質から、レジオネラ属菌が再度検出されました。

その為、給水管へ塩素注入装置を設置することが必要となりました。塩素注入装置の設置完了まで2カ月程度時間を要する見込みとなっております。

日頃より、宮若市社会福祉センターのお風呂をご利用いただいております皆様方には、大変ご迷惑をお掛けしますがご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。

令和6年10月16日（水）より、午前9時より午後5時までの間、宮若市社会福祉センターのお風呂は利用できませんが、お風呂以外の施設（大広間・機能回復室・食堂・談話室）は**無料**にて開放することとしておりますので、皆様方に憩いの場としてご利用いただきたくご案内させていただきます。また、宮若市社会福祉センターの一部開館に伴い、ふくしバスにつきましても運行しております。

#### ● 開館日

月曜日、水曜日、木曜日、金曜日

（火曜日、土曜日、日曜日、祝日は休館）

#### ● 開放施設

大広間、機能回復室、食堂、談話室

#### ● ふくしバス運行日

月曜日、水曜日、金曜日